Data publikacji: 11.12.2018

Pilne! Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Brzesku

NHK-051-6/18

Brzesko, dnia 11 grudnia 2018 r.

Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku
Sp. z o.o.
ul. Solskiego 13, 32-800 Brzesko

Decyzja nr 53/18

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 i 2, 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.), art. 104 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.) oraz z §21 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.), po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody na zawartość chloru wolnego w wodzie metodą bezpośredniego odczytu z użyciem fotometru do badania chloru wolnego w wodzie HI701 pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w dniu 11.12.2018 r. w mieszkaniu prywatnym na ul. Nowy Świat w Jasieniu, oraz w Domu Dziecka w Jasieniu, w związku ze skargami mieszkańców na zapach chloru w wodzie, jak i po przeprowadzeniu wizji lokalnej

stwierdza brak przydatności do spożycia przez ludzi wody pochodzącej z wodociągu publicznego Łukanowice - Brzesko, w strefie zaopatrzenia w wodę, obejmującej miejscowość Jasień

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku
32-800 Brzesko, ul. Okocimska 44
www.pssebrzesko.wsse.krakow.pl e-mail: brzesko@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssebrzesko/skrytka
centrala tel.: (+48) 14 66 30 743, 14 68 61 270
sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 66 30 743 wew. 101, fax: (+48) 14 68 63 310 wew. 116
REGON: 000599445 / NIP: 869-10-70-868

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje o braku przydatności do spożycia przez ludzi wody



pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Jasień. Szczegóły w załącznikach.






Źródło:
https://www.brzesko.pl/aktualnosc/70437,pilne-komunikat-powiatowego-inspektora-sanitarnego-w-brzesku

Data wydruku: 2026-11-24 08:02:01