



**URZĄD MIEJSKI  
W BRZESKU**

**Do wszystkich Wykonawców**

Nasz znak: ZP.271.2.2.2022.KK

Brzesko, dnia 15.02.2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. **Remont drogi gminnej nr 250557K w Brzesku łączącej drogę powiatową ul. L. Solskiego z autostradą A4.**

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ**

Gmina Brzesko jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie 1:**

Na rysunku sytuacyjnym w istniejącym chodniku są słupy elektryczne. Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach zadania należy przełożyć ww. słupy. Jeśli tak, prosimy o udostępnienie uzgodnień z administratorem sieci.

**Odpowiedź:**

Zadanie nie obejmuje przekładki słupów energetycznych.

**Pytanie 2:**

Zgodnie z wydaną Dyrektywą 2014/24/UE z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych w art. 7 PZP ust. 1 „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Zgodnie z art. 99 ust. 1 pzp przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Dokonanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, oznacza zapewnienie, że wykonawcy będą w stanie, bez dokonywania dodatkowych interpretacji, zidentyfikować, co jest przedmiotem zamówienia (jakie usługi, dostawy czy roboty budowlane) i że wszystkie elementy istotne dla wykonania zamówienia będą w nim uwzględnione. Opis przedmiotu zamówienia powinien pozwolić wykonawcom na przygotowanie oferty i obliczenie ceny z uwzględnieniem wszystkich czynników wpływających na nią. Zamawiający formułując opis przedmiotu zamówienia powinien w związku z tym posługiwać się dostatecznie dokładnymi i zrozumiałymi określeniami oraz uwzględniać wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, mając na uwadze to, iż perspektywą decydująca

dla oceny czy wytyczne te zostały zachowane jest perspektywa wykonawcy. Jak wskazuje się w orzecznictwie „opis przedmiotu zamówienia powinien być na tyle jasny, aby pozwalał na identyfikację zamówienia. Zwroty użyte do określenia przedmiotu zamówienia powinny być dokładnie określone i niebudzące wątpliwości zagadnienie winno być przedstawione wszechstronnie, dogłębnie i szczegółowo (...)” (wyrok Sądu Okręgowy w Gdańsku w wyroku z dnia 27.11. 2006 r., sygn. akt III Ca 1019/06). Wykonawcy nie może obciążać ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru prac czy ich kosztów będące wynikiem opisu przedmiotu zamówienia naruszającego pzp (wyrok z dnia 12.03.2014 r., sygn. V ACa 846/13). To na zamawiającym ciąży obowiązek takiego opracowania dokumentacji przetargowej, aby wykonawca nie był obciążany konsekwencjami nienależytego sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia. W innym przypadku dochodziłoby do przerzucenia na wykonawcę ustawowego obowiązku precyzyjnego i dokładnego określenia opisu przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym zapytujemy:

- a) czy pod warstwami konstrukcyjnymi chodnika należy doprowadzić istniejące podłoże do G1 zgodnie z zapisem na przekrojach konstrukcyjnych?
- b) czy istniejące studnie ściekowe należy wymienić na nowe zgodnie z Opiszem Technicznym pkt 3?

### **Odpowiedź:**

- a) tak należy,
- b) zgodnie z pkt.3 opisu technicznego studnie, które są w złym stanie technicznym należy wymienić na nowe.

Z upoważnienia Burmistrza  
Z - ca BURMISTRZA  
(-) Grzegorz Brach

### **Otrzymują:**

1. Strona internetowa postępowania,
2. a/a.