

**Urząd Miejski  
W BRZESKU**

32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51  
NIP 869-10-02-648 REGON 000523904  
tel. 68 63 100

Wg rozdzielnika

ITK.III.271.1.2014.egk

Brzesko, 2014-03-18

## INFORMACJA

Dotyczy : Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „**Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej nr 3 w Brzesku**”

Urząd Miejski w Brzesku w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi rodzaju pokrycia dachu spowodowanymi udzieloną odpowiedzią **na pytanie nr 17 w odpowiedziach nr 6 z dnia 13.03.2014r. o treści :**

„W projekcie podano iż obróbki blacharskie należy wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej. Jednakże w przedmiarze podano obróbki z blachy tytanowo-cynkowej. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności projektu z przedmiarem.

### **Odpowiedź 17**

**Obróbki blacharskie wykonać z takiego samego materiału jak przyjęto na pokrycie dachu tj. z blachy tytanowo-cynkowej.**

uprzejmie informuje:

Do wyceny ofertowej **należy przyjąć pokrycie dachu zgodnie z projektem.** W związku z tym korygujemy odpowiedź na pytanie nr 17 , która powinna brzmieć następująco :.

### **Odpowiedź 17**

„**Obróbki blacharskie wykonać z takiego samego materiału jak przyjęto na pokrycie dachu tj. z blachy stalowej powlekanej.** ”

**BURMISTRZ**



mgr inż. Grzegorz Wawryka

Otrzymują :

- 1) wykonawcy biorący udział w postępowaniu ( e-mail)
2. strona internetowa Zamawiającego [www.brzesko.pl](http://www.brzesko.pl)
- 3). A/a