



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

### Wg. rozdzielnika

ITK.III.271.2.2014.MT

Brzesko 31.07.2014.

### Dotyczy: „ Remont budynku Domu Ludowego we Okocimiu”

Zgodnie z art. 38 ustawy „ prawo zamówień publicznych” Urząd Miejski w Brzesku przesyła odpowiedzi na pytanie zadane przez jednego z wykonawców zainteresowanych ww przetargiem

#### Pytanie nr 1

W odniesieniu do przedmiaru dotyczącego pozycji „posadzki z deszczulek na lepiku asfaltowym” proszę o wyjaśnienie - czy posadzka ma być ułożona z deszczulek z demontażu czy należy liczyć zakup nowej posadzki.

#### Odpowiedź Nr 1

W przedmiarze robót w rozdziale;

- **Sala duża środkowa** element **Posadzki** pozycja **3.2.6** należy przyjąć nowy parkiet tradycyjny dębowy o grubości 22 mm - klasa III.

- **Sala 1 boczna** element **posadzki** pozycja **4.2.6** należy przyjąć nowy parkiet tradycyjny dębowy o grubości 22 mm - klasa III.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x strona internetowa

1 x aa

Z upoważnienia Burmistrza  
Z-ca BURMISTRZA

  
mgr inż. Jerzy Tyrkiel

Jau)