

**Urząd Miejski  
W BRZESKU**

32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51  
NIP 669-10-02-646 REGON 000523904  
tel. 08 63 100

Wg rozdzielnika

ITK.III.271.1.2015.egk

Brzesko, 2015-05-25

ODPOWIEDZI NR 1

Urząd Miejski w Brzesku w związku z pytaniem o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Budowa ulic Jana Pawła II, gen. Wł. Sikorskiego, Odrodzenia, Oświecenia na osiedlu Słotwina w Brzesku” – etap I zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), odpowiada:

PYTANIE NR 1

Zwracam się do Zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy specyfikacją, projektem umowy a przedmiarem robót dotyczący sposobu zapłaty za wykonane zadanie pn. „Budowa ulic Jana Pawła II, gen. Wł. Sikorskiego, Odrodzenia i Oświecenia na osiedlu Słotwina w Brzesku – etap I”.

W specyfikacji pkt.12 ppkt 1, jest mowa o wynagrodzeniu ryczałtowym za całość wykonanego zadania zgodnie z projektem, a przedmiar robót należy traktować pomocniczo do jego wyliczenia a w innym punkcie „Zamawiający uznaje, że zakres objęty dokumentacją projektową pokrywa się z przedmiarem robót i w związku z tym będzie wymagał wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową”. W załączniku nr 5 do SIWZ Zamawiający określa zakres rzeczowy do wykonania w I etapie, a który nie pokrywa się z dokumentacją projektową.

W projekcie umowy § 5 pkt 1 jest zapis o wynagrodzeniu ryczałtowym, a w pkt.2 ppkt b jest „rozliczenie końcowe przedmiotu umowy na podstawie ..... kosztorysu powykonawczego”.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający będzie traktował wynagrodzenie jako ryczałtowo-kosztorysowe. Tzn. ryczałt za zakres określony w przedmiarze robót i opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 5 SIWZ.. Natomiast zapis w SIWZ, że zamówienie należy wykonać zgodnie z projektem dotyczy części projektu odcinków dróg oznaczonych jako B-E, G-F, U-X. Ponieważ projekt opracowany jest na dla całego osiedla, a przedmiot zamówienia obejmuje tylko część dróg Zamawiający załączył kompletny projekt, a zakres do wykonania w niniejszym postępowaniu określił w przedmiarze robót i opisie przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym wykreśla się z projektu umowy ( zał. nr 6 SIWZ) z par. 5 pkt 2 ppkt b słowa „kosztorysu powykonawczego” i punkt ten otrzymuje brzmienie :

b) rozliczenie końcowe przedmiotu umowy na podstawie:

- \_ protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisanego przez ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCĘ,
- \_ protokołów odbioru robót zanikających, badań i prób,
- \_ zestawienia zbiorczego wykonanych elementów przedmiotu umowy od początku budowy i w obecnym okresie rozliczeniowym,
- \_ przekazanej ZAMAWIAJĄCEMU dokumentacji powykonawczej, budowlanej, geodezyjnej z naniesionymi zmianami do zasobów mapowych,
- \_ pisemnego oświadczenia Podwykonawcy(ów) i dalszych Podwykonawców potwierdzającego otrzymanie całej kwoty wynagrodzenia z tytułu łączącej WYKONAWCĘ i Podwykonawcę(ów) oraz Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę umowy(ów).

#### Pytanie nr 2

Zwracam się z zapytaniem czy Inwestor wyraża zgodę na zamianę studzienek ściekowych z systemu TEGRA fi 600 na studnie systemowe betonowe fi 500 np. systemu BRUK-BET z płytą odciążającą , płytą pośrednią i kratką ściekową z zamknięciem i wiaderkiem ociekowym ocynkowanym . Koszt materiałowy studni betonowej stanowi około 35% kosztu materiałowego studni TEGRA (różnica około 1300 zł sztuka x 16 sztuk =20800 zł)".

W załączeniu rysunek studni TEGRA z projektu i studnia systemu BRUK-BET.

#### Odpowiedź 2

Zamawiający po konsultacji z projektantem wyraża zgodę na zamianę studzienek ściekowych z systemu TEGRA fi 600 na studnie betonowe systemowe fi 500 np. systemu BRUK-BET z płytą odciążającą , płytą pośrednią i kratką ściekową z zamknięciem i wiaderkiem ociekowym ocynkowanym, z wpustem ulicznym i rusztem uchylnym klasy D400.

Otrzymują:

1 x wykonawcy, którzy biorą udział w postępowaniu przetargowym

1 x strona internetowa Zamawiającego [www.brzesko.pl](http://www.brzesko.pl)

**BURMISTRZ**

*Wawryka*

*mgr inż. Grzegorz Wawryka*