

**Urząd Miejski
W BRZESKU**

32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51
NIP 869-10-02-648 REGON 000523904
tel. 68 63 100

Wg rozdzielnika

ITK.III.271.1.2016.egk

Brzesko, 2016-03-14

Urząd Miejski w Brzesku w związku z pytaniem o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „*Budowa ulic Jana Pawła II, gen. Wł. Sikorskiego, Odrodzenia, Oświecenia na osiedlu Słotwina w Brzesku*” – *etap II* zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), odpowiada:

PYTANIE NR 1

Dot. poz. nr 27 Tabeli Elementów Rozliczeniowych. Z rysunku sytuacyjnego wynika, że rury osłonowe PE 8080 SDR 17,6 Dz. 160x9,1 należy ułożyć łącznie na 56 m dla budowanego odcinka ulicy. Przedmiar i TER wskazują na 29,5 m. Które ilości są prawidłowe?

Odpowiedź 1

Należy przyjąć ilości tak jak w przedmiarze i Tabeli Elementów Rozliczeniowych .

PYTANIE NR 2

Czy poz. nr 26 TER dotyczy ułożenia rury osłonowej na kablu energetycznym? .

Odpowiedź 2

Tak , są to rury osłonowe na kable energetyczne typu AROT dwudzielne

PYTANIE NR 3

Czy przedmiotowe zadanie nie zawiera w swoim zakresie budowy oświetlenia ulicznego oraz docelowej organizacji ruchu ?

Odpowiedź 3

Przedmiotowe zamówienie nie obejmuje budowy oświetlenia ulicznego oraz docelowej organizacji ruchu.

Z upoważnienia Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

✍

mgr inż. Jerzy Tyrkiel

Otrzymują:

1 x wykonawcy, którzy biorą udział w postępowaniu przetargowym

1 x strona internetowa Zamawiającego www.brzesko.pl