

ITK.III.271.3.1.2016.mt

Brzesko 27.07.2016 r.

Dotyczy: Wyposażenie placów zabaw w Gminie Brzesko

Zgodnie z art. 38 ustawy „prawo zamówień publicznych” Urząd Miejski w Brzesku przesyła odpowiedź na pytania zadane przez zainteresowanych wykonawców ww przetargiem

Pytanie Nr 1

Jakie powinny być dokładne parametry techniczne altany z grillem? Wymiary, specyfika materiałowa Prosimy o ile to możliwe o złączenie poglądowego zdjęcie (szczególnie obrazującego wygląd grilla) – dotyczy zadania II

Altana o pow,25 m2 sześciokątna, dach **wentylowany** pokryty gontem bitumicznym. Wypełnione ściany do około 1,00m. Teren pod altaną utwardzony kostką - popielaty Holland, gr 6 cm , Powierzchnia utwardzona 40 m2 Bez grilla.



Pytanie Nr 2

Jakie powinny być dokładne parametry techniczne ławy biesiadnej? Czy ma być ona elementem altany czy występować jako oddzielne urządzenie? Prosimy o ile to możliwe o załączenie poglądowego zdjęcia - dotyczy zad, II

Ława biesiadna występuje oddzielnie.

4

Parametry ławy

Wysokość stołu ok.80 cm

Szerokość stołu ok. 80 cm

Długość stołu około 200 cm

Szerokość ławy ok. 40 cm

Zdjęcie przykładowe



Pytanie nr 3

Czy nawierzchnie bezpieczne z piasku powinny być oddzielone od pozostałej części placu obrzeżem? Jeśli tak to jakim .

Nawierzchnie bezpieczne z piasku nie są oddzielone od pozostałej części placu obrzeżem.

Pytanie Nr 4

Zamawiający wymaga zastosowania podłoża piaszczystego o grubości 20 cm w strefie bezpieczeństwa urządzeń posiadających wysokość swobodnego upadku do 1 m. Według normy PN-EN: 1177 dla takich urządzeń nawierzchnia piaszkowa nie jest wymagana, tutaj wystarczającą nawierzchnią jest darnń. Czy w związku z tym dla tych urządzeń można zastosować nawierzchnię trawiastą.

Strefa bezpieczeństwa z piasku o odpowiedniej grubości wymagana zgodnie z Polską normą.

Pytanie Nr 5

Zamawiający podaje maksymalne wymiary zestawu. Proszę również o określenie wymiaru minimalnego

Podany wymiar ± 10 cm

Pytanie Nr 6

Czym należy się kierować przy doborze urządzeń do ofert? Czy wystarczy samym opisem czy również należy mieć na uwadze rysunek poglądowy, gdyż opisy urządzeń znacznie różnią się od załączonych rysunków.

Rysunek poglądowy jest tylko przykładem.

Pytanie Nr. 7

Na placu zabaw w miejscowości Jadowniki Zamawiający wymaga zamontowania altany z grillem. Proszę o sprecyzowanie jakiej wielkości ma być wymagana , ile punktów poparcia, czy kryta, , jaki dach oraz z jakiego materiału ma być wykonany grill?

Odpowiedź jak w pytaniu nr 1

Pytanie Nr 8

Czy Zamawiający wymaga dołączenia kart technicznych i certyfikatów do oferty?

Karty i certyfikaty będą wymagane przy podpisywaniu umowy.


Pytanie Nr 9

Proszę o informację co należy rozumieć przez określenie duo przy sprężynowcach Proszę o zamieszczenie przykładowego rysunku.

Sprężynowiec dla małych dzieci , w którym dziecko ma zabezpieczenie po bokach oraz podparcie dla nóg i rąk.

Przykładowy rysunek

2



Pytanie Nr 10

Czy sprężynowce mają być wykonane z HDPE?

Tak - sprężynowce mają być wykonane z HDPE.

Pytanie 11

Czy wszystkie place są projektowane na terenie płaskim, bez spadków terenu? Jeśli istnieją jakieś spadki, proszę o procentowe określenie jakiej wielkości? Czy któryś z placów wymaga niwelacji terenu

Część I Nowoczesny plac rekreacyjny w Porębie Spytkowskiej – teren zniwelowany obsiany trawą w czerwcu o nachyleniu około 10%

Część II Plac rekreacyjno-zabawowy z siłownią zewnętrzną w Jadownikach - teren płaski zadarniony

Pytanie Nr 12

Proszę o doprecyzowanie informacji w sprawie zadania " Wyposażenie placów zabaw w Gminie Brzesko" odnośnie altany drewnianej z grillem w miejscowości Jadowniki (wymiary, przykładowe zdjęcia itp.)

Jak w pytaniu nr 1

Pytanie Nr 13

Proszę o doprecyzowanie informacji w sprawie zadania " Wyposażenie placów zabaw w Gminie Brzesko" odnośnie wymiarów powierzchni Zadnie 1 i 2 na której będą zamontowane urządzenia placu zabaw.

Zad. Nr 1 plac o pow. 3,5 a

Zad. Nr. 2 plac o pow. 3,0 a

Z upoważnienia Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA


mgr inż. Jerzy Tyrkiel

Otrzymuje:

- 1. x Wykonawcy biorący udział w przetargu
- 1. x Strona internetowa
- 1. x aa

