

ODPOWIEDZI / ZMIANA NR 1 DO SIWZ

ITK. III.271.T.1.2017.ZW

Brzesko, 2018.01.17

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). Zamawiający – Gmina Brzesko – reprezentowana przez Zastępcę Burmistrza odpowiada na pytania zadane przez wykonawców dot. zamówienia publicznego na zadanie: **„Termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych (PSP nr 3 Brzesko, PSP Bucze, PSP Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów) w Gminie Brzesko”** ogłoszenie w BZP pod nr 501902-N-2018 z dnia 2018.01.09

Pytanie 1. W przedmiarach są ujęte inwertery 1-fazowe. Czy naprawdę wszystkie obiekty posiadają instalację elektryczną 1-fazową?

ODP. W Szkołach są stolówki i kuchnie - w każdym budynku jest instalacja 3 - fazowa.

Pytanie 2. Czy była robiona lub czy będzie wymagana ekspertyza stanu technicznego konstrukcji dachów w związku z usytuowaniem paneli fotowoltaicznych?

ODP. W/w ekspertyza - jej przygotowanie jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 3. Czy będzie konieczny montaż blokady wypływu nadwyżek energii do sieci elektroenergetycznej?

ODP. Bezwzględnie TAK.

Pytanie 4. Czy ewentualne problemy związane z przyłączeniem mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej jeśli na jedną fazę podepnimy i zgłosimy inwerter o mocy 5kW Zamawiający bierze na siebie?

ODP. Budowa instalacji fotowoltaicznej oraz wszystkie niezbędne procedury związane z przygotowaniem dokumentów oraz przyłączenie do sieci elektroenergetycznej jest w obowiązku Wykonawcy.

Zmiany wynikające z odpowiedzi na pytania powodują odpowiednio zmiany SIWZ. Zamawiający informuje, że zmiany wskazane w niniejszych wyjaśnieniach stają się integralną częścią SIWZ, a Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić je podczas sporządzania oferty


Otrzymują:

1 x Wykonawcy biorący udział w przetargu

1 x strona internetowa Zamawiającego www.brzesko.pl

1 x a/a

BURMISTRZ



mgr inż. Grzegorz Wawryka