

ODPOWIEDZI / ZMIANA NR 3 DO SIWZ

ITK. III.271.T.2.2017.ZW

Brzesko, 2018.01.23

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). Zamawiający – Gmina Brzesko – reprezentowana przez Zastępcę Burmistrza odpowiada na pytania zadane przez wykonawców dot. zamówienia publicznego na zadanie: „**Termomodernizacja budynku administracji samorządowej w Brzesku oraz placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzyńska**” ogłoszenie w BZP pod nr 502452-N-2018 z dnia 2018.01.09

Pytanie 1. Dla zad nr 2: „Termomodernizacja placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzyńska”:

- a. w przedmiarze nie uwzględniono zabezpieczenia naroży budynku i ościeży kątownikiem z siatką

Odpowiedź: należy uwzględnić w pozycji scalonej na wykonanie docieplenia na podstawie dokumentacji projektowej

- b. jaki współczynnik przenikania ciepła i grubość styropianu należy przyjąć do ocieplenia ścian?

(na rysunkach jest uwzględniony: styropian o gr. 14 cm i $\lambda=0,040$, w przedmiarze o gr. 15 cm)

Odpowiedź: Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda = 0,032 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ grubości 14 cm z wykonaniem wyprawy elewacyjnej akrylowej. Ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie styropianem o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda = 0,032 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ grubości 10 cm.

- a. jaki rodzaj i współczynnik przenikania ciepła styropianu należy przyjąć do ocieplenia cokołów?

(w przedmiarze jest uwzględniony: styropian XPS o gr. 10 cm , na rysunkach . gr. 14 cm)

Odpowiedź: Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda = 0,032 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ grubości 14 cm z wykonaniem wyprawy elewacyjnej akrylowej. Ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie styropianem o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda = 0,032 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ grubości 10 cm.

- b. jaką grubość wełny należy przyjąć do ocieplenia stropu na ostatniej kondygnacji?

(w przedmiarze jest uwzględniona: wełna o gr. 20 cm , na rysunkach . gr. 15 cm)

Odpowiedź: Ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji wełną mineralną o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda = 0,032 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ grubości 14 i 18 cm

- c. jaką grubość styropianu należy przyjąć do ocieplenia ścian kolankowych na poddaszu?
(w przedmiarze jest uwzględniony: styropian o gr. 10 cm , na rysunkach . gr. 14 cm)

Odpowiedź: Ocieplenie ścian wewnętrznych na poddasze nieogrzewane płytami styropianowymi o min gr. 10 cm $\lambda=0,032$ W/m·K

- d. czy przeliczona w przedmiarze ilość foli paroizolacyjnej jest poprawna?
(nie powinno być przyjęte: $639-235=404$ m²)

Odpowiedź: przyjąć zgodnie z przedmiarem

- e. jaki rodzaj tynku należy przyjąć do wykończenia warstwy ocieplenia?

Odpowiedź: tynk silikonowy

- f. Jaki rodzaj ocieplenia należy przyjąć do izolacji stropu nad piwnicą?
(w przedmiarze uwzględniono ocieplenie styropianem gr.12 cm. na rysunkach wełną nakładaną metodą natryskową gr. 11 cm)

Odpowiedź: Ocieplenie stropu w piwnicy nieogrzewanej płytami styropianowymi o współczynniku przewodzenia ciepła. $\lambda = 0,032$ W/m·K grubości 12 cm

Zmiany wynikające z odpowiedzi na pytania powodują odpowiednio zmiany SIWZ. Zamawiający informuje, że zmiany wskazane w niniejszych wyjaśnieniach stają się integralną częścią SIWZ, a Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić je podczas sporządzania oferty

**Z upoważnienia Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA**



mgr inż. Jerzy Tyrkiel

Otrzymują:

1 x Wykonawcy biorący udział w przetargu

1 x strona internetowa Zamawiającego www.brzesko.pl

1 x a/a