

ITK. III.271.T.2.2017.ZW

Brzesko, 2018.01.31

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). Zamawiający – Gmina Brzesko – reprezentowana przez Zastępcę Burmistrza odpowiada na pytania zadane przez wykonawców dot. zamówienia publicznego na zadanie: **„Termomodernizacja budynku administracji samorządowej w Brzesku oraz placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzyńska”** ogłoszenie w BZP pod nr 502452-N-2018 z dnia 2018.01.09

Dotyczy zadania

Część I - Termomodernizacja budynku administracji samorządowej w Brzesku.

Pytanie 1. Czy do kalkulacji cenowej doliczyć należy nie uwzględniony w przedmiarze remont balkonów?

Odpowiedź 1. Tak – należy uwzględnić remont balkonów w budynku administracji samorządowej w Brzesku.

Remont obejmuje:

- skucie wylewki cementowej,
- wykonanie obróbki blacharskiej,
- wykonanie izolacji poziomej,
- wykonanie wylewki cementowej,
- ułożenie płytek GRES (posadzka + cokolik)

Zmiany wynikające z odpowiedzi na pytania powodują odpowiednio zmiany SIWZ. Zamawiający informuje, że zmiany wskazane w niniejszych wyjaśnieniach stają się integralną częścią SIWZ, a Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić je podczas sporządzania oferty

Zastępca Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA


mgr inż. Jerzy Tyrkiel

Otrzymują:

- 1 x Wykonawcy biorący udział w przetargu
- 1 x strona internetowa Zamawiającego www.brzesko.pl
- 1 x a/a